



acqua

Unità Investimenti

**ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO SPORT**

U.O. Sviluppo Impiantistica Sportiva
4° Ufficio di Coordinamento Tecnico
Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma

p.c.

**ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE
E MANUTENZIONE URBANA**

IV U.' O. - "Fognature Rapporti ACEA ATO 2" -
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma

Alla

S.D.D. LAZIO PALLAVOLO

Via G. Camozzi, 6/8
00189 Roma

RACCOMANDATA A.R.

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO SPORT
- 7 MAG 2013
EA Prot. n. 2898

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fognario sportivi su area di proprietà comunale sita in Roma località Colli d'Oro in concessione alla S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l.. Progetto di variante al tracciato fognario.

Con riferimento all'oggetto, ed alla documentazione progettuale trasmessa da codesto Dipartimento con nota prot. n° 7402 del 14/11/2012, si fa presente quanto segue.

Il progetto in esame prevede lo spostamento di due collettori fognari interferenti con la realizzazione di un impianto sportivo di proprietà comunale da realizzarsi all'interno di un'area comunale ubicata in loc. Collí D'Oro.

Tale progetto era già stato analizzato dalla scrivente Società nel 2009 che aveva rilasciato il proprio parere di competenza con nota prot. 8199 del 09/04/2009 contenente varianti di progetto e prescrizioni tra le quali anche la stipula di un atto convenzionale tra la S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l. e ACEA ATO2 S.p.A.

Successivamente, proprio con atto notarile Rep. N° 25.049 Racc. n° 16.993 del 27/07/2009, venne stipulata apposita Convenzione tra Acea Ato2 SpA e la S.S.D. Lazio Pallavolo s.r.l. per regolare lo spostamento dei suddetti collettori fognari presenti all'interno del sopra citata area sulla scorta del progetto approvato con la succitata nota prot. 8199 del 09/04/2009.

Con nota prot. 7402 del 14/11/2012 codesto Dipartimento ha trasmesso una variante al progetto in argomento dove il tracciato relativo allo spostamento dei collettori fognari risulta completamente diverso rispetto a quello precedentemente previsto e soprattutto non conforme alle prescrizioni di cui sempre alla nota prot. 8199 del 09/04/2009 ed a quanto indicato nella Convenzione stipulata in data 27/07/2009 che ad ogni buon fine si allegano.

Ma in particolare, da un sopralluogo effettuato in loco da personale tecnico della scrivente Società, si è riscontrata di fatto l'avvenuta esecuzione di gran parte dei lavori di spostamento delle fognature non secondo quanto prescritto con la più volte citata nota prot. 8199 del 09/04/2009 ma secondo il progetto di variante trasmesso da codesto Dipartimento con la nota prot. n° 7402 del 14/11/2012 e sul quale questa Società non ha espresso alcun parere.

Inoltre dalla verifica effettuata su parte della fognatura non ancora interrata è risultato che la stessa presenta un evidente andamento altimetrico irregolare che pone seri dubbi sulla correttezza della posa anche dei tronchi già interrati. Il materiale utilizzato (PEAD corrugato), oltretutto, risulta diverso da quello prescritto con la nota di approvazione del progetto che prevedeva specificamente l'utilizzo di tubazioni in PVC EN UNI 1401 SN 8 e tubazioni ovoidali tipo VII.

In ogni caso il progetto di variante trasmesso, che di fatto poi è stato già realizzato, presenta delle palesi interferenze con le strutture sia edilizie che viarie tali da impedire la corretta gestione degli impianti.

Nota
Alla luce di quanto sopra esposto, risultando evidenti le violazioni alle prescrizioni contenute nel primo parere della scrivente Società nonché con gli obblighi contrattuali assunti dalla S.D.D. Lazio Pallavolo con la sottoscrizione dell'atto di convenzione ed essendo le opere già realizzate non conformi agli standards tecnici gestionali adottati da questa Società per la costruzione delle fognature si chiede a codesto Dipartimento di provvedere ad invitare la S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l. a non proseguire ad ulteriori lavori.

Questa Società nel frattempo procederà a valutare gli opportuni interventi tecnici che la S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l. stessa dovrà effettuare per ripristinare la corretta funzionalità e gestibilità degli impianti fognari dandone comunicazione scritta a tutti gli Uffici in indirizzo.

IL RESPONSABILE
(Ing. Patrizia VASTA)